



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

*Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16*

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Владимирской области
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 112, тел. (849241) 2-67-50, дежурный (849241) 2-23-91, факс (849241) 3-00-67, (849241) 2-67-50, телефон горячей линии (849241) 2-15-93, E-mail: mchsgus@gus.elcom.ru*

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

Предписание № 93/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Детский сад №11» города Гусь-Хрустальный

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – заместителя главного государственного инспектора г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Судогодского районов по пожарному надзору Ящука Александра Павловича от «22» мая 2018 года №93, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. «26» июня 2018 г. проведена проверка

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области Орловым Дмитрием Львовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» города Гусь-Хрустальный (далее МБДОУ «Детский сад №11»), расположенного по адресу: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Хрустальщиков, д.8.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад №11» Щербаковой Натальей Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Срок эксплуатации установленной в здании МБДОУ «Детский сад №11» системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) истек. (Представлен акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, проведенной 12.03.2018г. обслуживающей организацией ООО «ЧОО «Олимп XXI век», согласно которого требуется замена системы АПС).</p> <p>Произвести замену оборудования системы автоматической пожарной сигнализации в здании МБДОУ «Детский сад №11» с истекшим сроком эксплуатации.</p>	<p>п.п.61,63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.</p>	01.06.2019	
2.	<p>Демонтирована дверь на пути эвакуации, разделяющая коридоры на втором этаже здания МБДОУ «Детский сад №11» (согласно технического паспорта, составленного филиалом ГЦТИ ДФГУП Владимирской области по состоянию на 07.04.2004г. (далее - технический паспорт) – Лит. А, помещения №10 «коридор» и №18 «коридор») и препятствующая распространению опасных факторов пожара.</p> <p>Обеспечить наличие двери на пути эвакуации, разделяющей коридоры на втором этаже здания МБДОУ «Детский сад №11» и препятствующей распространению опасных факторов пожара.</p>	<p>п.23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390</p>	01.06.2019	
3.	<p>На двери помещения складского назначения, расположенного на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад №11», отсутствует обозначение категории указанного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.</p> <p>На дверь помещения складского назначения, расположенного на первом</p>	<p>п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390</p>	01.06.2019	

	этаже здания МБДОУ «Детский сад №11», нанести обозначение категории указанного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.		
4.	Около дверного проема эвакуационного выхода, ведущего из пищеблока в лестничную клетку (согласно технического паспорта – Лит. А, помещение №3 «кухня»), размещена мебель. Освободить дверной проем эвакуационного выхода, ведущего из пищеблока в лестничную клетку, от мебели.	п.п.23 ж), 36 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.06.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в

июне 2019г.

(квартал, месяц)

Орлов Дмитрий Львович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)

(подпись)

«26» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №11» Шербакова Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» июня 2018г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору